



<http://www.ruslab.spb.ru>

ЗАО "Научно-Диагностический Центр
"Научно-Производственная Фирма
"Русская Лаборатория"

197101, Россия, г. Санкт-Петербург,
Большой пр. П.С., д.57/1, оф.2
тел./факс: +7 (812) 325-6624
+7 (812) 233-1431
+7 (812) 233-0307

Лицензия ФСЭТАН России № ДЭ-00-007005 (ВДЖЗКМНПСХ) от 11.01.2007

№ 235/Э от 12 декабря 2007г. To: DIN GOST TÜV Berlin-Brandenburg
Gesellschaft für Zertifizierung in Europa mbH
Attn.: Директору филиала DIN GOST TÜV
г-ну Шалаеву П.А.

Уважаемый Павел Александрович !

Настоящим письмом доводим до Вашего сведения, что заключение экспертизы промышленной безопасности на предохранительную и регулируемую арматуру, производства фирмы "BOPP&REUTHER Sicherheits- und Regelarmaturen GmbH" (Германия), составлено и будет передано в Ростехнадзор в начале следующей недели, для рассмотрения и утверждения.

По результатам проведенной экспертизы сделан вывод о соответствии вышеуказанного оборудования Российским правилам и нормам по промышленной безопасности и о возможности его безопасной эксплуатации на пожароопасных и химически опасных производствах и объектах.

Приложение: проект разрешения – 2 листа.

С уважением,
Заместитель Генерального директора



Кобзарь А.М.

ПРИЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТ РАЗРЕШЕНИЯ

На применение

Оборудование (техническое устройство, материал):

Предохранительная и регулирующая арматура согласно перечню в приложении к настоящему разрешению.

Код ОКП (ТН ВЭД): 37 0000 (8481 80 5100)

Изготовитель (поставщик): Фирма "BOPP&REUTHER Sicherheits-und Regelarmaturen GmbH" (Германия).

Основание выдачи разрешения: Техническая документация, заключение экспертизы промышленной безопасности ЗАО "НДЦ "НПФ "Русская лаборатория" № 12-ТУ-

Условия применения:

1. Обеспечение соответствия поставляемого оборудования требованиям действующих в Российской Федерации норм, правил, руководящих документов по промышленной безопасности.
2. Применение оборудования на взрывопожароопасных и химически опасных производствах и объектах.

Срок действия разрешения – Разрешено на три года.

Дата выдачи

Заместитель руководителя
Н.Г. Кутьин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к разрешению №
(без разрешения недействительно)

ПЕРЕЧЕНЬ

Оборудования фирмы "BOPP&REUTHER Sicherheits-und Regelarmaturen GmbH"
Германия, разрешенного к применению на территории Российской Федерации:

- редуционно-охладительное устройство высокого давления с защитной функцией тип: SIRA, DN 100-800;
- предохранительный регулирующий клапан тип: SiR, DN 50-1500;
- регулирующий клапан впрыска охлаждающей воды высокого и низкого давления тип: WR..., DN 15-300;
- запорный клапан впрыска охлаждающей воды высокого давления тип: WA..., DN 15-300;
- комбинация клапанов впрыска воды тип: WE..., DN 15-300;
- редуционно-охладительное устройство высокого, среднего, низкого давления тип: DC..., DN 50-2000;
- редуционно-охладительное устройство высокого, среднего, низкого давления с быстрозакрывающим предохранительным действием тип: DD..., DN 50-2000;
- редуционный клапан высокого, среднего, низкого давления тип: DR..., DN 50-2000;
- редуционный клапан с быстрозакрывающим предохранительным действием тип: DB..., DN 50-2000;
- редуционный клапан высокого, среднего, низкого давления с быстрозакрывающим предохранительным действием тип: DA...;DS..., DN 50-2000.

Дата выдачи

Заместитель руководителя
Н.Г. Кутьин